



**Büchel Blech AG**  
**Industrie- und Apparatespenglerei**  
**Landstrasse 23**  
**9496 Balzers**  
**LIECHTENSTEIN**

Kundennr.  
122313

Ihr Zeichen  
Frau Rothmund

Unser Zeichen  
Ni

Datum  
19.09.2016

## Bewilligung

Nummer: **16.0734**  
gültig bis: **18.09.2019**

Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **13-IK-0172** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombination ( Zähleraussonkasten )**

Handelsmarken: **Büchel Blech AG**

Typenbezeichnung	Nennndaten
<b>AD-145</b>	IK08
<b>BA-145</b>	IK08
<b>BD-145 Tel, TV</b>	IK08
<b>AE-245</b>	IK08
<b>BE-245 Tel, TV</b>	IK08
<b>DB-245</b>	IK08
<b>EB-245 Tel, TV</b>	IK08
<b>BE-345</b>	IK08
<b>BE-345 Tel, TV</b>	IK08
<b>BE-445</b>	IK08
<b>DE-445 Tel, TV</b>	IK08





## Bewilligung

Nummer: **16.0734**

Seite **2**

Typenbezeichnung      Nenndaten

**DE-545**                      IK08

**DE-545 Tel, TV**            IK08

**EE-645 Tel, TV**            IK08

**EE-745 Tel, TV**            IK08

**FE-845 Tel, TV**            IK08

**FE-945 Tel, TV**            IK08

Schutzklasse:

Schutzgrad:                IP 23

Grundlagen:                CERTIFEL CoC / Electrosuisse / IK-2615 vom 02.09.2013  
Test Report / Electrosuisse / 12-IK-0172.01 vom 29.08.2013

Bemerkung:

Prüfnormen:                IEC 62208:2011(ed.2)  
EN 62208:2011

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri  
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

