



Büchel Blech AG
Iramali 18
9496 Balzers
LIECHTENSTEIN

Kundennr.	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
122313	Mario Wolfinger	Oliver Zimmermann	23.08.2022

Bewilligung

Nummer: **22.0638**
gültig bis: **18.09.2025**

Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0522** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombination (Zähleraussonkasten)**

Handelsmarken: **Büchel Blech AG**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

AD-145 IK08

BA-145 IK08

BD-145 Tel, TV IK08

AE-245 IK08

BE-245 Tel, TV IK08

DB-245 IK08





Bewilligung Nummer: **22.0638**

Typenbezeichnung Nenndaten

EB-245 Tel, TV IK08

BE-345 IK08

BE-345 Tel, TV IK08

BE-445 IK08

DE-445 Tel, TV IK08

DE-545 IK08

DE-545 Tel, TV IK08

EE-645 Tel, TV IK08

EE-745 Tel, TV IK08

FE-845 Tel, TV IK08

FE-945 Tel, TV IK08

Schutzklasse:

Schutzgrad: IP 23

Grundlagen: CoC / Electrosuisse / IK-2615 / 02.09.2013
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0172.01 / 29.08.2013

Bemerkung:

Prüfnormen: IEC 62208:2011(ed.2)
EN 62208:2011

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

